





Multifunkční časové relé
Multifunkčné časové relé
Multifunction time relay
Releele de timp multifunctionale
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
Multifunkciós időrelé
Мультифункциональное реле времени

Varování!	Varovanie!	Warning!	Avertizare!	Ostrzeżenie!	Figyelem!	Внимание!
Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí 230 V nebo AC/DC 12-240V, CRM-9S je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě AC 12-240V a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepětí ovým spíčkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochrany však musí být v instalaci předcházení rušení ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spínaných přístrojů (stykače, motory, indukční zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke zdroji nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci přístroje zajišťte dokonale cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.	Přístroj je konstruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napätia 230 V alebo AC/DC 12-240 V, CRM-9S je konstruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete AC 12-240 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepätým spíčkám a rušivým impulzom v napájací sieti. Pre správnu funkciu týchto ochrán však musí byť v inštalácii predchádzajúca ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stykače, motory, indukčné záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a hlavný vypínač je v polohe "VYPNUTÉ". Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu prístroja zaistite dokonale cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.	The device is constructed for 1-phase main installation of 230V AC or AC/DC 12-240V, CRM-9S is constructed for connection for 1-phase main AC 12-240 and must be installed in accordance with regulations and standards applicable in the country of use. While installing the device follow the instructions in this manual and on the cover packaging of the device. Do not operate the device out of the specified range of technical parameters. Installation and launching can be done only by a person with an adequate electro-technical qualification who is accredited for this work and is informed about this manual. The person who executes the installation is responsible for correct and safe installation of this device. Pay attention on the device between transportation, storing and handling. If you find any sign of damage, deformation, malfunction or a missing part, do not install this device and claim it at its seller. After stop using the product it is possible to demount and recycle.	Dispozitivul este constituit pentru a conecta la rețeaua de tensiune monofazată 230V sau AC/DC 12-240 V, CRM-9S este construit pentru conectarea la rețeaua de tensiune monofazată 12-240 V și trebuie instalat conform instrucțiunilor și a normelor valabile în țara respectivă. Instalarea, recordarea, exploatarea o poate face doar persoana cu calificare electrotehnică, care a luat la cunoștință modul de utilizare și cunoaște funcțiile dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut cu protecție împotriva vârfurilor de suprațensiune și a intreruperilor din rețeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalație mijloace de protecție compatibile de nivel înalt (A,B,C) și contra perturbărilor ce pot fi datorate de dispozitivele conectate (contactoare, motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului să asigurați că instalația nu este sub tensiune și a intrerupă-torul principal este în poziția „DECONECTAT” Nu instalați dispozitivul la instalații cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asigurați o circulație ideală a aerului astfel încât, la o funcționare îndelungată și o temperatură a mediului ambiant mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalare folosiți șurubelnița de 2 mm. Aveți în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedați ca atare. Funcționarea fără probleme a dispozitivului depinde și de modul în care a fost transportat, depozitat. Dacă descoperiți existența unei deteriorări, deformări, nefuncționare sau lipsa unor părți componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați-l la vânzătorul. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după caz depozitat în siguranță.	Urządzenie jest przeznaczone dla podłączenia z sieciami 1-fazowymi AC 230 V or AC/DC 12-240 V, CRM-9S jest przeznaczony dla podłączenia sieci 1-fazowych AC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi być ustawiony w pozycji "SWITCH OFF" oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne - instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowo użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniekształceń prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetworzony (recycling).	Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségű (24V), vagy váltakozó feszültségű (24-230V) hálózatokban történő elhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt a főkapcsolónak "KI" állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágneses tölterhelés környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértéket, még megnevezkedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításához kb 2 mm-es csavarhúzó szükséges. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek ugyszint feltétele a megfelelő szállítási rak-tározás és kezelés. Bármely sérlülés, hibás működésre utaló nyom vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jellezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.	Устройство предназначено для подключения к 1-фазной сети 230V или AC/DC 12-240 V, должно быть установлено в соответствии с указаниями и нормами, действующими в стране использования. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов другой страны. Монтаж, подключение, настройку и обслуживание может проводить специалист с соответственной электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и псторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охранных примотажных дополнений необходима охрانا более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обеспеченная защита от помех коммутируемых устройств (контакты, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находится ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении "Выкл.". Не устанавливайте реле возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделия необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм. К его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Монтаж должен производиться с учетом, что речь идет о полностью электронном устройстве. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами.

Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание устройства




Indikace výstupu - multifunkční LED/
Output indication-multifunction LED




- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>① Svorky napájecího napětí
Svorky napájecího napätia
Supply terminals
Terminalele pentru alimentare
Zaciski napiećcia zasilanía
Tápfeszültség csatlakozók
Клеммы подачи напряжения</p> | <p>② Ovládací vstup S
Ovládací vstup "START"
Control. input "S"
"S" intrarea de comandă
Wejście sterujące "S"
Vezérlő bemenet "S"
Управляющий ввод "S"</p> | <p>③ Indikace napájecího napětí
Indikácia napájecího napätia
Supply indication
Indicare releu alimentat
Sygnalizacja napięcia zasilanía
Tápfeszültség kijelzés
Индикация напряжения питания</p> | <p>④ Hrubé nastavení času
Hrubé nastavenie času
Rough time setting
Selectarea brută a domeniilor de timp
Grube nastawienie czasu
Durva időbeállítás
Грубая настройка времени</p> |
| <p>⑤ Jemné nastavení času
Jemné nastavenie času
Fine time setting
Selectarea fină a domeniilor de timp
Delikatne nastawienie czasu
Finom időbeállítás
Тонкая настройка времени</p> | <p>⑥ Nastavení funkcí
Nastavenie funkcií
Function setting
Reglarea funcțiilor
Nastawienie funkcji
Funkció választás
Настройка функций</p> | <p>⑦ Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contact
Contacte de ieșire
Zaciski wyjściowe
Kimenet csatlakozó
Выводные клеммы</p> | <p>⑧ Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieșire activ-LED títv.
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация выхода</p> |


Nastavení času / Nastavenie času / Time ranges / Domenii de timp / Zakresy czasowe / Időtartományok / Настрока диапазонов времени




0.1 - 1s




1 - 10s



0.1 - 1 min



1 - 10 min



0.1 - 1 h




1 - 10 h




0.1 - 1 den



1 - 10 dní



pouze ON



pouze OFF

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Technische Parameter	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	CRM-91H	CRM-93H	CRM-9S
Počet funkcií:	Počet funkcií:	Number of functions:	Număr de funcții:	Ilość funkcji:	Funkciók száma:	Кон-во функций:		10	
Napájeci svorky:	Napájacie svorky:	Supply:	Terminalele pentru alimentare:	Zasilanie:	Tápfeszültség csatlakozók:	Питание:		A1-A2	
Napájeci napeti:	Napájacie napätie:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napiecie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC/DC 12-240V (AC50-60Hz)		AC12-240V (50-60Hz)
Prikon:	Prikon:	Consumption	Consum:	Znamionowy pobór mocy:	Telj. felvétel:	Мощность:	AC 0.7-3VA/DC 0.5-1.7 W		AC max.0.35 VA
Napájeci napeti:	Napájacie napätie:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napiecie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC 230V/50-60 Hz		x
Prikon (zdanlivy/ztrátový):	Prikon (zdanlivy/stratový):	Consumption:	Consum (aparent/pierdere):	Znamionowy pobór mocy:	Telj. Felvétel:	Мощность (номина./термемая):	AC max.12VA/1.3W	AC max.12VA/1.9W	x
Tolerance napájecio nap.:	Tolerancia napájacieho nap.:	Supply voltage tolerance:	Tol. la tensiunea de alimentare:	Toleranția napiecia zasilania:	Tápfeszültség türese:	Допуск напряжения питания:	-15%;+10%		
Indikace napajeni:	Indikácia napájania:	Supply indication:	Indicare relu alimentat:	Sygnalizacja zasilania:	Feszültség kijelzés:	Индикация питания:	zelená/green	LED	
Časový rozsah:	Časový rozsah:	Time ranges:	Domeniu de timp:	Zakresy czasowe:	Időtartományok:	Временные диапазоны:	0.1 s - 10 dni/days		
Nastavení casú:	Nastavenie času:	Time setting:	Selectarea domeniilor de timp:	Nastawianie czasu:	Időbeállítás:	Настройка времени:	otoč. přepínači a potenciometry/rotaty switch and potentiometer		
Časová odchylka:	Časová odchylka:	Time deviation:	Abaterrea orară:	Dokładność czasowa:	Beállítási pontosság:	Временное отклонение:	5% při mechanickém nastavení / mechanical setting		
Přesnost opakování:	Přesnosť opakování:	Reeat accuracy:	Sensibilitatea repetărilor:	Dokładność powtórzeń:	Ismétlési pontosság:	Точность повторения:	0.2% stabilita nastavené hodnoty / set value stability		
Teplotní součinitel:	Teplotný súčiniteľ:	Temperature coefficient:	Coeficient de temperatură:	Współczynnik temperatury:	Hőmérséklet érzékenység:	Температурный коэффициент:	0.01%/°C,vztázná hodnota / °C, at =20°C		
Výstup:	Výstup:	Output:	Iesiri	Wyjście:	Kimenet:	Выход:			
Počet kontaktů:	Počet kontaktov:	Changeover contacts:	Număr de contacte:	Ilości i rodzaj zestyków:	Váltóérintkező:	Количество контактов:	1x přepínací (AgNi) 1x changeover	3x přepínací (AgNi) 3x changeover	1x stat.bezkont.výstup 1x static output (triak)
Jmenovitý proud:	Menovitý prúd:	Rated current:	Intensitate:	Obciąż. prądowa trwała styku:	Névleges áram:	Номинальный ток:	16 A/ AC1	8 A/ AC1	0.7 A
Spínany výkon:	Spínaný výkon:	Breaking capacity:	Decuplare:	Znamionowy pobór mocy:	Kapcsolási teljesítmény:	Замыкаемая мощность:	4000VA/AC1,384W/DC	2000VA/AC1;192W/DC	x
Spíčkový proud:	Spíčkový prúd:	Inrush current:	Curentul de vârf:	Przebieżenie:	Túláram:	Ликовый ток:	30 A/ <3s	10 A/ <3s	60 A/ <10 ms
Spínané napeti:	Spínané napätie:	Switching voltage:	Tensiunea de cuplare:	Maks. napiecie łaczeniowe:	Kapcsolási feszültség:	Замыкаемое напряжение:	250 V AC1/ 24 V DC		x
Min. spínany výkon DC:	Min. spínaný výkon DC:	Min. breaking capacity DC:	Tens.min. pentru decuplare DC:	Min.moc łaczeniowa DC:	Min. DC kapcs. teljesítmény:	Мин.замык.мощность DC:	500 mW		x
Úbytek napeti na spínaci:	Úbytek napätí na spínaci:	Switch drop:	Tensiunea pe comutator:	Spadek napiecia na łaczniku:	Feszültségcsökkenés kapcsoláskor:	Потеря нап. на тумблере:	x		max0.9V pñ/at I max
Připojení zátěže na svor.B1:	Připojenie záťaže na svorku B1:	Load-B1 terminal connect.	Încărcarea pe terminalul B1:	Podłac.obciążenia na zacisk B1:	Ellenállás B1-nél:	Подкл. нагрузки на клемме B1:	x		Ano/Yes/ I max. 0.7A
Indikace výstupu:	Indikácia výstupu:	Output indication:	Indicare releu ieşire activ:	Sygnalizacja zadziałania:	Kimenet jelzése:	Индикация выхода:	multifunkční červená LED/ multifunction red LED		
Mechanická životnost:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Durata de viață mecanică:	Trwałość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механическая жизнeнность:	3x10 ⁷		>10 ⁸
Electrická životnost (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Durata de viață electrică (AC1):	Trwałość łaczeniowa (AC1):	Elektromos élettartam:	Электрическая жизнeнность:	0.7x10 ⁵		>10 ⁸
Ovládání:	Ovládanie:	Controlling:	Control	Sterowanie:	Vezérlés:	Управление:			
Prikon ovládacío vstupu:	Prikon ovládacieho vstupu:	Consumption of input:	Tensiunea pe intrarea de control:	Pobór mocy wejścia sterującego:	Teljesítményfelv. a bemeneten:	Мощность управл. напряжения:	AC 0.025-0.2 VA/ DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12-240 V)		
Připojení zátěže mezi S-A2:	Připojenie záťaže medzi S-A2:	Load between S-A2:	Încărcare între S-A2:	Podłac.obciąż. pomiędzy S-A2:	Ellenállás S-A2:	Подключение нагрузки S-A2:	ANO		
Max. kapacita kabelu ovládání:	Max. kapacita káblu ovládania:	Max. capacity of cable control:	Capacitatea maximă a cablului	Maks. poj. kabla do sterowania:	A vezérlő vezeték max. kap.:	Макс. ёмкость каб. управления:			
- bez připojení doutnavek	- bez pripojenia dútnaviek	-without connected glow-lamps	- fără lămpă legată	- bez podłączenia gilyz	- glimlâmpák nélkül	- без под. ламп тл. разряда	0.1µF (UNI); 1.36µF (230V / 50-60Hz)		0.1µF
- s připojenými doutnavkami	- s pripojenými dútnavkami	- with connected glow-lamps	- cu lămpă legată	- z podłączeniem gilyz	- glimlâmpákkal	- с подключением ламп тлеющего разряда	(UNI) - nelze připojit doutnavky/NO 9nF(AC230 V),max.20ks/pcs(1ks/pcs-1mA)		nelze připojit doutnavky/NO
Ovládcí svorky:	Ovládacie svorky:	Control. terminals:	Terminale de comandă:	Zaciski sterowania:	Vezérlő csatlakozók:	Клеммы управления:	A1-S		
Délka ovládacío impulsu:	Dĺžka ovládacieho impulzu:	Impulse length:	Lungimea impulsului:	Długość impulsu sterującego:	Impulzus hossza:	Дл. управляющего импульса:	min. 25 ms / max. neomezená/unlimited		
Doba obnovení:	Doba obnovenia:	Reset time:	Timpul de resetare:	Czas regeneracji:	Újraindítási idő:	Период восстановления:	max. 150 ms		max. 250 ms
Đalsí údaje:	Đalsie údaje:	Other information:	Alte informații	Natepny dane:	Egyéb információk:	Другие параметры:			
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de funcționare:	Temperatura robocza:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20...+55°C		
Skladovací teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Temperatura de depozitare:	Temperatura skladowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C		
Elektrická pevnost:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Tensiunea maximă:	Napiecie izolacji:	Elektromos szilárdság:	Электрическая прочность:	4kV (napájení/supply-výstup/output)		x
Pracovní poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Poziția de funcționare:	Pozycja pracy:	Működési helyzet:	Рабочее положение:	libovolná/ any		
Upevnění:	Upevnenie:	Mounting:	Montaj/sină DIN:	Mocowanie:	Szerelés:	Монтаж:	DIN lista/rail EN 60715		
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopień ochrony obudowy:	Védettség:	Защита:	IP40 z želniho panelu/from front panel; IP20 svorky/terminals		
Kategorie přepěti:	Kategória prepätia:	Overvoltage category:	Categoria supratensiune:	Kategoria przepięć:	Túlfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.		
Stupeň znečištění:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Grad de poluare:	Stopień nieczystości:	Szennyezettségi fok:	Степень загрязнения:	2		
Průřez připojovací vodičů:	Prierez pripojovacích vodičov:	Max. cable size:	Secț.max.a conductorului (mm²):	Maks. przekrój kabla:	Max. kábel méret:	Сечение прис. проводов:	max.1x2.5,max.2x1.5/s dútinkou/with cavern max.1x2.5		
Rozměr:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiary:	Méret:	Размеры:	90 x 17.6 x 64 mm		
Hmotnost:	Hmotnosť:	Weight:	Masa (g):	Waga:	Tömeg:	Вес:	(UNI)-64g,(230)-62g(UNI)-89g,(230)-87g		51g
Související normy:	Súvisiace normy:	Standards:	Standarde de calitate:	Normy:	Szabvány:	Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1		

Platí pro výrobek/Product: CRM-91H

Druh zátěže Type of load	 cos φ ≥ 0.95 AC1	 AC2	 AC3	 AC5a nekompenzované/ uncompensated	 AC5a kompenzované/ compensated	 AC5b	 AC6a	 AC7b	 AC12
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	x	800W	x	250V / 3A	250V / 10A
Druh zátěže Type of load	 AC13	 AC14	 AC15	 DC1	 DC3	 DC5	 DC12	 DC13	 DC14
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 16A	250V / 6A	250V / 6A	250V / 6A	24V / 16A	24V / 6A	24V / 4A	24V / 16A	24V / 2A	24V / 2A

Platí pro výrobek/Product: CRM-93H


Druh zátěže Type of load	 cos φ ≥ 0.95 AC1	 AC2	 AC3	 AC5a nekompenzované/ uncompensated	 AC5a kompenzované/ compensated	 AC5b	 AC6a	 AC7b	 AC12
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	250V / 8A	250V / 3A	250V / 2A	230V / 1.5A (345VA)	x	300W	x	250V / 1A	250V / 1A
Druh zátěže Type of load	 AC13	 AC14	 AC15	 DC1	 DC3	 DC5	 DC12	 DC13	 DC14
mat.kontaktu/mat. contacts AgNi, kontakt/contact 8A	x	250V / 3A	250V / 3A	24V / 8A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 8A	24V / 2A	x

Poznámky / Poznámky / Notes / Notá / Klucz / Jegyzet / Примечание


- 1) Výstupní kontakty CRM-93H neumožňují spínání rozdílných fází, resp.napětí >250 V.
2) Při montáži do oceloplechových rozvodnic je třeba u CRM-93H dodržet bezpečnou vzdálenost min. 3mm od šroubků svorek 35-36-38 a 25-26-28 k zákrytu rozváděče.
- 1) CRM-93H doesn't allow switching of different phases or 3-phase voltages.
2) When mounting into steel-plated switchboards, it is necessary keep safety distance of min. 3 mm from terminal's screws 35-36-38 and 25-26-28 towards the shutter of a switchboard.
- 1) Zestyki wyjściowe CRM-93H niepozwalają łączenie różnych faz lub napięć > 250V.
2) Podczas montażu do szaf ze stali potrzebne jest dotrzymać bezpieczną odległość min. 3 mm pomiędzy śrubami zacisków 35-36-38 i 25-26-28 a obudowy szafy.
- 1) Выходные контакты CRM-93H не позволяют коммутировать разные фазы или же напряжение >250 V.
2) При установке CRM-93H в металлические распределители необходимо соблюдать безопасное расстояние (мин. 3 мм) между клеммами верхнего этажа реле 35-36-38 и 25-26-28 до крышки распределителя.

- 1) Výstupné kontakty CRM-93H neumožňujú spínanie rozdielnych fází, resp.napätia >250 V.
2) Pri montáži do oceloplechových rozvodníc je treba pri CRM-93H dodržať bezpečnú vzdialenosť min. 3mm od skutiek svoriek 35-36-38 a 25-26-28 k zákrytu rozvádzača.
- 1) CRM-93H nu permite comutatea de faze diferite sau tensiuni trifazice.
2) Dacă montajul se face în tablouri metalice, este necesară păstra-rea distanței de siguranță de min. 3 mm de șuruburile terminalului 35-36-38 și 25-26-28 de pereții interiori ai tabloului electric.
- 1) A CRM-93H típusú időrelé nem alkalmas 3 fázisú feszültségek kapcsolására az eszközben
2) Az eszközöt fém ajtájú elosztószekrénybe szerelve ügyeljünk arra, hogy a csatlakozók(35-36-38 és 25-26-28) és a szekrény fém ajtaja, vagy egyéb fém részei között legalább 3 mm távolság legyen.


CRM-91 H



CRM-93 H



CRM-9S



Možnost připojení zátěže k ovládacímu vstupu / Možnosti pripojenia zátěže k ovládacímu vstupu / Loading can be connect to controll entry / Sarcini cu intrări de control posibile / Możliwość podłączenia obciążenia do sterowanego wejścia / A vezérlés bemenetét össze lehet kötni a terheléssel / Возможность подключения нагрузки к управляющему вводу

Paralelné medzi svorky S-A2 je možné pripojiť zátěž (např. stykač, kontrolku či jiný přístroj), bez toho, aniž by byla narušeno správná funkce relé.

Paralelne medzi svorky S-A2 je možné pripojiť zátáž (napr. stykač, kontrolku či iný prístroj), bez toho, že by bola narušená správna funkcia relé.

Through clamps S-A2 can be connect the loading paralll (for example contactor or other units) - without damage of right operation


Posibilitatea conectării de sarcini între S-A2 în paralel, fără disturbarea utilizării normale a releului. Sarcinile sunt alimentate pe perioadă de timp când un butoneste conectat.

Równolegle między zaciski S-A2 jest możliwość podłączenia obciążenia, przy czym nie będzie naruszona funkcja przekaźnika.

Az S-A2 szorítókapcsokon keresztül párhuzamosan csatlakoztatható a terheléshez (például kontaktorhoz, vagy más egységhez) – sérülés nélküli helyes működés érdekében.

Параллельно между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольную лампочку или другое устройство) без нарушения правильного функционирования реле.

CRM-91 H




Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение


CRM-91 H



CRM-93 H



CRM-9S



Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

- (CZ)**
- komfortní a přehledné nastavení funkcí a časových rozsahů se provádí otočnými prepínači
 - 10 funkcí - 5 časových funkcí ovládaných napájecím napětím
 - 4 časové funkce ovládané ovládacím vstupem
 - 1 funkce paměťového (impulsního) relé
 - stav výstupu indikuje multifunkční červená LED, která bliká nebo svítí v závislosti na výstupu
 - 1-MODUL, upevnění na lištu

- (EN)**
- using for warning illumination on the road, flashers, cyclers, often switched systems
 - 10 functions: - 5 time functions controlled via supply voltage
 - 4 time functions controlled via control input
 - 1 function of memory (latching) relay
 - Output indication: multifunction red LED, flashing at certain states
 - 1-MODULE, DIN rail mounted

- (PL)**
- przeznaczony do urządzeń elektrycznych, sterowania oświetlenia, ogrzewania, silników, wentylatorów
 - 10 funkcji - 5 funkcji czasowych sterowanych napięciem zasilającym
 - 4 funkcje czasowe sterowane wejściem sterującym
 - 1 funkcja pamięciowego przekaźnika (impulsowego)
 - Sygnalizacja wyjścia: wielofunkcyjna czerwona LED, która miga albo świeci w zależności od stanu wyjściowego
 - wykonanie 1-MODUŁ, mocowanie do szyn DIN

- (RU)**
- удобная и наглядная настройка функций временных интервалов производится поворотными переключателями
 - 10 функций - 5 временных функций, управляемых напряжением питания
 - 4-е временные функции, управляемые со специального ввода
 - 1 функция запоминающего (импульсного) реле
 - индикация вывода с помощью multifunctionального красного LED, который мигает или светит в зависимости от состояния вывода
 - 1-MОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

- (SK)**
- komfortné a prehľadné nastavovanie funkcií a časových rozsahov sa robí otočnými prepínačmi
 - 10 funkcií - 5 časových funkcií ovládaných napájacím napätím
 - 4 časové funkcie ovládané ovládacím vstupom
 - 1 funkcia pamäťového (impulzného) relé
 - stav výstupu indikuje multifunkčná červená LED, ktorá bliká alebo svieti v závislosti na výstupe
 - 1-MODUL, upevnenie na lištu DIN

- (RO)**
- Releele de timp multifuncționale sunt utile în controlul dispozitivelor electrice, controlul luminilor, al căldurii, motoarelor, pompelor, ventilatoarelor, etc.
 - 10 funcții: - 5 funcții de timp controlate prin sursa de tensiune
 - 4 funcții de timp controlate prin întarea de comandă
 - 1 funcție de impuls releu
 - Indicare releu ieșire activ: LED roșu multifuncțional, intermitent sau incandescent în funcție de starea de ieșire
 - 1-MODUL, montabil pe șină DIN

- (HU)**
- villogó veszély jelző lámpák, fények vezérléséhez, vagy gyakran kapcsoló rendszerekhez
 - 10 funkció: - 5 időfunkció a tápellátáson keresztül
 - 4 időfunkció a vezérlő bemeneten keresztül
 - 1 funkció mint memória relé
 - Kimenet jelzése: multifunkciós piros LED
 - 1-MODULOS, DIN sínre szerelhető

a		- Zpožděný rozběh po přivedení napájecího napětí - Oneskorený rozbeh po privedení napájacieho napätia - Delay ON after energisation - Delay ONdupă alimentare - Opóźniony rozbieg po podłączeniu napięcia zasilającego - Meghúzás késleltetés (hálózati indítás) - Задержка включения после подачи напряжения питания	b		- Zpožděný návrat po přivedení napájecího napětí - Oneskorený návrat po privedení napájacieho napätia - Delay OFF after energisation - Delay OFFdupă alimentare - Opóźniony powrót po podłączeniu napięcia zasilającego - Elegéendes késleltető (hálózati indítás) - Задержка выключения после подачи напряжения питания
c		- Cyklovač začínající mezerou po přivedení napájecího napětí - Cyklovač začínajúci mezerou po privedení napájacieho napätia - Cycler beginning with pause after energisation - Ciclu asimetric ce începe cu impulsdupă alimentare - Praca cykliczna zaczynająca się przerwą po podłączeniu napięcia zasilającego - Ütemadó késleltetett meghúzással (hálózati indítás) - Циклование, начинающееся паузой после подачи напряжения питания	d		- Cyklovač začínající impulsem po přivedení napájecího napětí - Cyklovač začínajúci impulzom po privedení napájacieho napätia - Cycler beginning with impulse after energisation - Ciclu asimetric ce începe cu impulsdupă alimentare - Praca cykliczna zaczynająca się impusem po podłączeniu napięcia zasilającego - Ütemadó késleltetett meghúzással (hálózati indítás) - Циклование, начинающееся импульсом после подачи напряжения питания
e		- Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu - Oneskorený návrat po vypnutí ovládacieho kontaktu s okamžitým zopnutím výstupu - Delay OFF after de-energisation, instant make of output - Delay OFFcrează contacte de control indiferent delungime - Opóźniony powrót po wyłączeniu zestyku sterującego z natychmiastowym złączeniem wyjścia - Ütemadó azonnali meghúzással (hálózati indítás), Kikapcsoláskésleltető (indítás a vezérő bemenetről) - Задержка выключения после размыкания управляющего контакта с моментальным замыканием вывода	f		- Zpožděný návrat reagující na sepnutí ovládacího kontaktu, bez ohledu na délku jeho sepnutí - Oneskorený návrat reagujúci na zopnutie ovládacieho kontaktu bez ohľadu na dĺžku zopnutia - Delay OFF responding to make of control contact regardless its length - Delay OFFdupă decuplare, contact de control cu ieşireinstantă - Opóźniony powrót reagujący na złączeniu zestyku sterującego, bez względu na długość jego złączenia - Elengedéskésleltető (a vezérlőjel időtartamától függetlenül) - Задержка выключения, реагирующая на замыкание управляющего контакта и не зависящая от продолжительности соединения
g		- Zpožděný návrat po vypnutí ovládacího kontaktu s zpožděným výstupem - Oneskorený návrat po vypnutí ovládacieho kontaktu s oneskoreným výstupom - Delay OFF after break of control contact with instant output - Delay OFFdupă cuplarea și decuplare contactului de control - Opóźniony powrót po włączeniu zestyku sterującego z opóźnionym wyjściem - Elengedéskésleltető (a vezérlőjel megszünte után, függetlenül a működés közbeni vezérlésekre) - Задержка выключения после размыкания управляющего контакта с задержанным выводом	h		- Zpožděný návrat po sepnutí i rozepnutí ovládacího kontaktu - Oneskorený návrat po zopnutí a rozopnutí ovládacieho kontaktu - Delay OFF after make and break of control contact - Delay OFFdupă deschiderea și închiderea contactului decontrol - Opóźniony powrót po złączeniu i rozłączeniu zestyku sterującego Delay OFF - Meghúzás / elengedés késleltető (indítás vezérő bemenetről) - Задержка выключения после замыкания и размыкания управляющего контакта
i		- Paměťové (impulsní) relé - Pamätové (impulzné) relé - Memory (impulse) relay - Memorie - Przekaznik pamięciowy (impulsowy) - Impulzusrelé - Запоминающее (импульсное) реле	j		- Generátor pulsu - Generátor pulzu - Pulse generator - Generator de puls - Generator impulsu - Impulzusgenerátor (hálózati indításnál) - Генератор импульсов